

原水

飲料水水質検査成績書

()は水道法水質基準の数値を示す

判定 一般細菌 大腸菌群 鉄及びその化合物
マンガン及びその化合物 について水質基準に適合しない

一般細菌	300以上	個/100ml (100以下)	カドミウム及びその化合物	0.001未満	mg/l (0.01以下)	亜鉛残留物	280	mg/l (500以下)
大腸菌		(個性)	水銀及びその化合物	0.0005未満	mg/l (0.006以下)	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/l (0.2以下)
塩化物イオン	37	mg/l (200以下)	鉛及びその化合物	0.001未満	mg/l (0.01以下)	フェノール類	0.0005未満	mg/l (0.005以下)
P H 値	7.0	pH (5.8-8.5)	ヒ素及びその化合物	0.002	mg/l (0.01以下)			
味	異常を認めない		六価クロム化合物	0.005未満	mg/l (0.05以下)	B O D		mg/l
臭	異常を認めない		シアン化合物及びその化合物	0.001未満	mg/l (0.01以下)	S		mg/l
色	2	度 (以下)	フッ素及びその化合物	0.10	mg/l (0.8以下)	食毒性遊離炭酸		mg/l
濁	0.7	度 (以下)	有機リン	0.1未満	mg/l	大腸菌群最少数		個/100ml
全有機炭素 (TOC) の量		mg/l (以下)	亜鉛及びその化合物	0.1未満	mg/l (以下)	糞便性大腸菌群		
			鉄及びその化合物	2.2	mg/l (0.3以下)	嫌気性芽胞菌		
大腸菌群	陽性	(個性)	銅及びその化合物	0.1未満	mg/l (以下)			
マンガン・カルシウム・マグネシウム	3.0	mg/l (10以下)	マンガン及びその化合物	0.08	mg/l (0.05以下)			
総硬度 (カルシウム・マグネシウム)	0.02未満	mg/l (10以下)	硬度	150	mg/l (200以下)	料金	11,710	円
検水種別 (上水道、桶水水道、 水道水 (有期水道、無期専用水道、 井戸水 (食品、薬水、その他) 特設水道)			試験項目 令令第26項 一般 (化学細菌)・追加項目			天候 前日 当日 気温 水温 残留塩素	領収 17. 兵庫県豊岡市 健康福祉事務所 検査者 山田幸好	
採水地点及び採水者氏名 (所属)			採水日時 17年 7 月 14 日 13 時			兵庫県 但馬 豊岡市 健康福祉事務所 (豊岡)		
依頼者住所			氏名 (代表者)			判定年月日 17. 8. -2	検査者 山田幸好	

(注) 食品の製造等に用いられる水の規格26項目のうち5項目については、次の基準を適用する。
鉛0.1mg/l以下、ヒ素0.05mg/l以下、マンガン0.3mg/l以下、陰イオン界面活性剤0.5mg/l以下、有機リン0.1mg/l以下

イオンソフナー AT-WK50
処理後データ

計量証明書

第 2059216 号

平成 17 年 9 月 28 日

株式会社 オーセンテック 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24
TEL 0266-23-2155
計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号
土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-1-481 号
水道水検査厚生労働大臣登録第 69 号
建築物飲料水水質検査業長野県 4 水第 17 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 山田 幸好

試料名	地下水浄化水（イオンソフナー）		
採取場所	兵庫県豊岡市		
採取日	平成17年9月21日	採取時の 状況など	
採取者			
分析期間	平成17年9月22日～平成17年9月28日		
特記事項	平成17年9月22日受付		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
鉄	mg/l	0.037	JIS K 0101 60.3	
マンガン	mg/l	0.005 未満	JIS K 0101 58.3	
硬度	mg/l	10 未満	JIS K 0101 15.1.1	
以上				

検査結果書

平成21年6月30日

様



株式会社 コーエキ



代表取締役 梅田 和彦

〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境5号・45号・68号

土壌汚染対策法指定調査機関第2003-1-481号

水道水検査厚生労働大臣登録第69号

建築物飲料水水質検査業長野県4水第17号

AT-WK50浄化水データ

ご依頼のありました検査について以下のとおり報告いたします。

試料名	浄化水	採取時の 状況など
採取場所	群馬県	
採取日	平成21年6月24日	
採取者		
分析期間	平成21年6月25日～平成21年6月30日	
特記事項	平成21年6月25日受付	

検査項目	単位	検査結果	分析方法	基準
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.036	ICP発光分析法	0.3
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.005 未満	ICP発光分析法	0.05
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10 未満	滴定法	300
色度	度	2.7	透過光測定法	5
以上				

No. 904016

水質検査報告書

2009年4月15日

原水データ

御中

採水場所 前橋市内

建築物飲料水水質検査業登録第61水第2号
計量証明事業長野県登録第203号寿化工株式会社
環境化学研究所

本社 名古屋市瑞穂区豊岡通1-14

Tel (052) 853-2361 〒467-0012

ご提供いただきました試料の検査結果を下記の通りご報告申し上げます。

試料番号	904016-01	***	***	検査方法
試料の種類	井水 原水			
試料採水日	2009/4/10			
試料分析日	2009/4/15			
水素イオン濃度(温度)	pH	7.0 (23°C)		JIS K0101
電気伝導率	mS/m ※	49.5		JIS K0101
濁度	度	10以上		JIS K0101
色度	度	20以上		JIS K0101
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ asCaCO ₃	222		JIS K0101
カルシウム硬度	mg/ℓ asCaCO ₃	**		JIS K0101
マグネシウム硬度	mg/ℓ asCaCO ₃	**		JIS K0101
酸消費量pH4.8	mg/ℓ asCaCO ₃	144		JIS K0101
酸消費量pH8.3	mg/ℓ asCaCO ₃	**		JIS K0101
鉄及びその化合物	mg/ℓ	2.8		JIS K0101
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	8.1		JIS K0101
硫酸イオン	mg/ℓ	**		上水試験方法
塩化物イオン	mg/ℓ	26		上水試験方法
シリカ	mg/ℓ	45		JIS K0101